


Tamme
22401:004:0057











Maasika
22401:004:0238

2leht

1leht



Tingmärgid

-  projekteeritav 0,4 kV kaabel torus
-  projekteeritav 0,4 kV kaabel kinnisel meetodil
-  projekteeritav jaotuskilp
-  projekteeritav liitumiskilp
-  projekteeritav maanduskontuur
-  ol.olev liitumiskilp LK
-  ol.olev madalpinge kaabel
-  ol.olev keskpinge kaabel
-  olemasolev sidetrass
-  olemasolev ElaSA sidekaabel

X-6544301,58
Y-686664,05

Kesktee 36
22401:004:0391

projekteeritav
kaabel MPL408030 AXPK 4G120, L=223m/245m
kaitsetorus Ø110 750N
sügavusega haljasalal 0,7m, tee alt 1,0 m

Tamme
22401:004:0057

Kesktee 34
22401:004:0392

156102LK

X-6544274,22
Y-686691,11


Kesktee 35
22401:004:0427

138389LK

44353JK
asendada suurema
(5-fiidriga) vastu

X-6544264,18
Y-686688,43

Kesktee
22401:004:0436

Projekt:	Hoone elektrivõrguga liitumine Jaanimetsa kinnistu, Kauksi küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond			Tellija:	ENEFIT CONNECT OÜ		
Joonis:	ASENDIPLAANI 1 osa			Töö nr:	LR8814		
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</small>	Projekteeris	Irina Masseurjeva		3.07.2023			
	Kontrollis	Priit Mürsepp		Möötkava:	1:500	Leht	Lehti
Stadium: Tööprojekt				1	2		