



6544500.00
686650.00

Jaanimetsa
13001:001:1145

projekteeritav liitumiskilp
LK220544
ühekohaline
ukse avamise suund - tee poole

X-6544465,56
Y-686683,76

13KPHK

lahti kaevata

- !Ettevaatust!
10kV kaabel
- !Ettevaatust!
ElaSA sidekaabel
- !Ettevaatust!
Sidekaabel

Kaabel kinnisel meetodil (L=26m)
toru 1250N Ø110, sügavusega 1,7m

13111 Kauksi-Vasknarva tee
22401:004:0200

lahti kaevata

Kolmnurga
22401:004:0149

Tingmärgid

- projekteeritav 0,4 kV kaabel torus
- projekteeritav 0,4 kV kaabel kinnisel meetodil
- projekteeritav jaotuskilp
- projekteeritav liitumiskilp
- projekteeritav maanduskontuur
- ol.olev liitumiskilp LK
- ol.olev madalpinge kaabel
- ol.olev keskpinge kaabel
- olemasolev sidetrass
- olemasolev ElaSA sidekaabel

X-6544423,16
Y-686688,42

Tamme
22401:004:0057

X-6544422,18
Y-686692,40


projekteeritav
kaabel MPL408030 AXPk 4G120, L=223m/245m
kaitsetorus Ø110 750N
sügavusega 1,0 m

6544400.00
686650.00

Tamme
22401:004:0057

2leht

1leht



Projekt:	Hoone elektrivõrguga liitumine Jaanimetsa kinnistu, Kauksi küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond			Tellija:	ENEFIT CONNECT OÜ		
Joonis:	ASENDIPLAANI 2 osa			Töö nr.:	LR8814		
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</small>	Projekteeris	Irina Massejeva	3.07.2023	Joonise nr.:	EL-4-01		
	Kontrollis	Priit Mürsepp		Möötkava:	1:500	Leht	Lehti
				Stadium:	Tööprojekt	2	2