

**Seisukohad Mäetaguse küla Saare kinnistu detailplaneeringu  
eskiislahenduse avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja arvamuste kohta**

Avaliku väljapaneku toimumise aeg: 03.12.2025-02.01.2026 Alutaguse Vallavalitsuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik) ja valla veebilehel <http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud>.

Arvamuse esitaja ja kuupäev	Arvamuse/ettepaneku sisu	Seisukoht esitatud arvamuse/ettepaneku osas
Eesti Geoloogiateenistus 02.12.2025 nr 13-3/25-1904	..... Lähtuvalt eelnevast ei ole Eesti Geoloogiateenistusel alust arvata, et Mäetaguse küla Saare maaüksuse detailplaneeringu lahendus halvendaks maavara kaevandamisväärsena säilimise või maavarale juurdepääsu osas olemasolevat olukorda.  Eesti Geoloogiateenistus nõustub Mäetaguse küla Saare maaüksuse detailplaneeringu lahendusega.	<b>Võetud teadmiseks.</b>
Muinsuskaitseamet 21.12.2025 nr 5-10/1611-7	Muinsuskaitseamet nõustub Alutaguse vallas Mäetaguse külas Saare kinnistu eskiislahendusega ning ei sea sellele lisatingimusi.	<b>Võetud teadmiseks.</b>
Terviseamet 23.12.2025 nr 9.3-1/25/5068-7	Amet on tutvunud Mäetaguse küla Saare kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse materjalidega ning märgib järgmist: Planeeringualal olevad puurkaev ja veekraanid on plaanis likvideerida, arvestada <i>keskkonnaministri 09.07.2015 määruses nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatis, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatis, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete Eesti looduse infosüsteemi esitamise korra ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“</i> sätestatud nõudeid.	<b>Võetud arvesse.</b> Detailplaneeringu seletuskirjas teha korrektuur.

	<p>Seletuskirjas viidatud <i>sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”</i> ei ole tänaseks enam kehtiv. Kehtivad nõuded siseruumis levivale mürale on sätestatud <i>sotsiaalministri 12.11.2025 määruses nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid”</i>.</p>	
	<p>Seletuskirjas viidatud <i>sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”</i> ei ole tänaseks enam kehtiv. Kehtivad nõuded on sätestatud <i>sotsiaalministri 01.10.2025 määruses nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord”</i>.</p>	<p><b>Võetud arvesse.</b> Detailplaneeringu seletuskirjas teha korrektuur.</p>
	<p>Seletuskirjas viidatud <i>sotsiaalministri 21.02.2002 määrus nr 38 „Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine”</i> ei ole tänaseks enam kehtiv. Kehtivad nõuded on sätestatud <i>sotsiaalministri 07.09.2025 määruses nr 45 „Mitteioniseeriva kiirguse ohutuse tagamise nõuded ja hindamise kord”</i>.</p>	<p><b>Võetud arvesse.</b> Detailplaneeringu seletuskirjas teha korrektuur.</p>
	<p>Seletuskirjas on välja toodud, et soojusvarustuse lahendamisel soojuspumpade baasil peab arvestama, et hoonetele paigaldatavad soojuspumbad ei tohi häirida naaberelanikke (müra). Amet juhhib tähelepanu, et kohalik omavalitsus peab kasutusloa menetluse käigus hindama paigaldatud tehnoseadmete müratasemete vastavust lubatud piirnormidele, et ennetada hilisemaid kaebuseid ülenormatiivse müra kohta.</p>	<p><b>Võetud teadmiseks.</b></p>